



**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «КИСЛОРОД»**

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.57а, офис №6
ОГРН: 1187456028979 ИНН: 7451435335 КПП: 745101001
Р/сч: 40702810890000025698 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск
к/сч: 30101810400000000779 БИК 047501779
Тел: (351) 701-10-17
e-mail: uk-kislorod@yandex.ru Сведения о сайте: www.uk-kislorod.ru

Технические условия

на размещения наружных блоков кондиционеров на фасаде многоквартирного дома,
расположенного по адресу ул. Университетская Набережная 113

- 1) Монтаж наружных блоков кондиционеров разрешен только в специальные корзины размещенные на фасаде дома.
- 2) В связи с отсутствием корзин на первых этажах, собственникам необходимо самостоятельно произвести закуп и монтаж корзин для дальнейшего размещения наружных блоков в них. Место монтажа указано в выкопировке с «Паспорта фасада». Габаритные размеры и требования к корзинам указаны в «Паспорте на корзины». Корзины должны быть окрашены в RAL 7024, соответствующий цветовой гамме фасада где они монтируются.
- 3) Прокладка коммуникаций осуществляется внутри квартиры, вывод коммуникаций производить за наружным блоком кондиционера.
- 4) При производстве работ по монтажу корзин и кондиционеров сохранить целостность отделки фасада здания.
- 5) Дренаж отводить во внутриквартирную коммуникацию, либо устанавливать распылитель, не выступающий за габариты корзины.

Главный инженер
ООО «УК «Кислород»

Н.А. Зекин